

Mágnesszelepek és szelepek kapcsolása

Szelep száma felülről számozva

	V1	V2	V3	V4	V5
	üz nyersv	vm szennyv	vm nyersv	utóm szv	kezelt víz
MG	4	2	2	3	1
Kapcsolás módja	I	E	E	E	I

(E = húz-nyit, I = húz-zár kapcsolás, "" = nincs kapcsolás)

Egy MG szelepről lehetőleg max 2 db szelepet vezéreljünk (3-at még elbír)

Mágnesszelepek vezérlése üzemállapotonként

Mágnesszelepek ("" = árammentes, x = húz)

Üzemállapot	MG1	MG2	MG3	MG4	Motor	Lefutási idő	Aktív lesz
1 Üzem							H szintre
2 Visszamosás	x	x		x	x	10 perc	3 naponta
3 Utómosás	x		x			5 perc	
4 Üzemi készenlét	x			x			HH szintre
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Szelepek vezérlése üzemállapotonként

Üzemállapot	Szelepek				
	V1	V2	V3	V4	V5
	üz nyersv	vm szennyv	vm nyersv	utóm szv	kezelt víz
1 Üzem	nyit	zár	zár	zár	nyit
2 Visszamosás	zár	nyit	nyit	zár	zár
3 Utómosás	nyit	zár	zár	nyit	zár
4 Üzemi készenlét	zár	zár	zár	zár	zár
5	0				
6	0				
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				